

**ACTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES**

19



Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

Acta de Junta de Aclaraciones

Siendo las **14:00 Hrs.** del día **02 de Diciembre de 2024**; en la Sala de Juntas que ocupa la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, se reunieron las personas cuyo nombre y empresa se enlistan y su firma aparece al margen y al calce de la presente, con la finalidad de hacer aclaraciones pertinentes a los documentos de las Bases de licitación, motivo del concurso **NAY-CEA-RE-25-24-IR**, relativo a la obra:

"EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO, ACUAFERICO SUR POZO 7, EN EL MUNICIPIO DEXALISCO, PARA ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT."

Aclaración sobre las Bases que se entregan a los Licitantes.

- ♦ A excepción del **Catálogo de Conceptos**, todos los demás documentos el licitante podrá presentarlos en formato propio de computadora de acuerdo a los formatos o ejemplos guía; los cuales serán utilizados únicamente como tal, apegándose al cumplimiento de la información solicitada en cada documento de las Bases. El incumplimiento de este punto será motivo de desechar la proposición
- ♦ Deberá de anexar las Bases de Licitación, Especificaciones, Anexos, Modelo de contrato y planos, debidamente firmados de conocimiento. Las Especificaciones se pueden imprimir 4 hojas en 1 y el contrato se puede imprimir en ambos lados de la hoja.
- ♦ Cuando en el Catálogo de Conceptos dentro de algún concepto se solicite alguna marca de un material o equipo, podrán considerar uno similar.
- ♦ El licitante deberá de presentar las cotizaciones de los materiales industrializados más representativos que utilizará en esta obra y que cumplan con las normas solicitadas, en hoja membretada firmada por el proveedor, que contenga los datos del mismo y teléfono; Esta será integrada en la propuesta económica. El incumplimiento de este punto será motivo de desechar la proposición.





- ♦ Deberá contemplar como parte de los **Gastos de Indirectos** de obra, la partida de señalamientos donde como mínimo incluirá el siguiente concepto: la cintilla de protección necesaria con la leyenda "Precaución" y letreros de "desviación". El incumplimiento de este punto será motivo de desechar la proposición.
- ♦ Deberá contemplar como parte de los **Gastos de Indirectos** de obra el suministro y colocación de 1 (uno) letrero alusivo a la misma de 2.50 x1.80 M a base de lona impresa rotulada, con patas a base de PTR de 2 x 2 blanco y marco de PTR de 1 ½" para colocarse a 2 M de altura, los rotulados en base a los datos que proporciona la Comisión. El incumplimiento de este punto será motivo de desechar la proposición
- ♦ Los programas de materiales, mano de obra y maquinaria los presentará por concepto y partida y sumas totales, de acuerdo a las Bases de Licitación.
- ♦ Al licitante que se le adjudique la obra, se le informa que la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT (ASEN), le solicitara la comprobación de todos los **Gastos de Indirectos** que considere en su análisis respectivo, por lo que se le advierte para que tome las acciones necesarias.
- ♦ Deberá aplicar un tabulador de salarios reales vigentes en la zona que garanticen la suficiencia de trabajadores en la misma, asimismo deberá anexar copia del tabulador de CTM, CROC, etc., en el Documento AT-7.
- ♦ Deberá incluir en los **Gastos de Indirectos** el equipo de protección para los trabajadores de acuerdo a las actividades a realizar en base a las Normas de Limpieza, seguridad e higiene.

Atendiendo las medidas Sanitarias de prevención de Covid-19, deberán de considerar en obra las siguientes recomendaciones las cuales son enunciativas más no limitativas:

En lo más posible mantener la sana distancia

Promover hábitos personales saludables con señalización de alta visibilidad y campañas de información

Proporcionar a sus trabajadores el equipo de protección personalizado apropiado, mascarilla, guantes, cubre bocas, etc. (capacitando a su personal sobre el uso de estos equipos de protección).

- ♦ Deberá relacionar todos los equipos y maquinaria que se requieran y estos deben ser los adecuados al tipo de obra.





Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

- ◆ Que en todos los documentos de esta Licitación donde se solicite el número de contrato de la obra en cuestión, este deberá ser el mismo al número de licitación:
NAY-CEA-RE-25-24-IR

- ◆ Que en todos los documentos de esta Licitación donde se solicite el nombre del titular de esta Comisión, deberán de manifestar el siguiente:

ING. GERARDO LEYVA ALVAREZ, con el cargo de Director General De La Comisión Estatal De Agua Potable Y Alcantarillado Del Estado De Nayarit.

- ◆ La fecha, hora y lugar de la presentación de la propuesta es el indicado en las Bases, que es el día **10 de Diciembre de 2024**, a las **14:00 Hrs.**, hora local, en la sala de juntas de esta Comisión, en Av. Insurgentes # 1060 Oriente Col. Centro C.P. 63000, en Tepic, Nayarit.

- PREGUNTAS DE LOS LICITANTES:

EMPRESA: GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

La empresa presenta escrito con fecha de 02 de Diciembre de 2024, en el cual realiza 03 preguntas relacionadas con el Catálogo de Conceptos, mismas que se anexan a esta Acta de Junta de aclaraciones.

El Titular del Departamento de Proyectos reviso las preguntas y presenta las siguientes respuestas:

1.- EN RELACIÓN AL CONCEPTO NO. 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 225 KVA CON RELACIÓN DE 13 Kv/440-240, INSTALADO SOBRE REGISTRO TIPO BTMRMTB-3 NORMAS DE CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION DE CFE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN, P.U.O.T.; ¿ES SOLAMENTE EL TRANSFORMADOR O INCLUIR EL REGISTRO DE CONCRETO, YA QUE EL REGISTRO VIENE CONTENPLANO EN OTRO CONCEPTO?

RESPUESTA:

DE ACUERDO AL CONCEPTO NUMERO CUATRO INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE TIPO PEDESTAL SOBRE REGISTRO, EN EL CONCEPTO No. 12 SE MANEJA POR SEPARADO EL REGISTRO DADO QUE EN LA DESCRIPCION INCLUYE LA EXCAVACION Y COLOCACION ASI COMO LAS MEDIDAS.

2.- EN RELACIÓN AL CONCEPTO NO. 30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUMERGIBLE DEL TIPO EP+PVC 90°C CALIBRE 3X4/0 AWG., INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES.; ¿ES CORRECTO CALIBRE 4/0?

RESPUESTA:

CONCEPTO No. 30 EL CABLE CORRECTO ES DE 3X2/0

3.- EN RELACIÓN AL CONCEPTO NO. 56 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 90 W PANEL SOLAR ALUMBRADO PUBLICO CON CERTIFICACIÓN CE, RoHS, COLOR LUZ BLANCO FRIÓ 6500 K, 50,000 HORAS DE VIDA CON UN ÁNGULO DE 120°, IP66 RESISTENTE AL AGUA Y A CUALQUIER CLIMA USO EXTERIOR. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; ¿ES CORRECTO QUE SON DE PANEL SOLAR?





Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

RESPUESTA:

CONCEPTO No.56 EL TIPO DE LUMINARIA DEBE SER SUBURBANA 100-277 V DE RANGO DE OPERACIÓN

El Catalogo de Conceptos corregido, se entrega en formato digital a cada uno de los licitantes, es de observancia obligatoria y deberán de presentar en su Propuesta Económica.

No habiendo más preguntas por parte de los Licitantes, se cierra esta acta siendo las 15:00 Hrs. del día 02 de Diciembre de 2024.

POR COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT.

POR LOS FUNCIONARIOS

NO.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE, FUNCIONARIO O ÁREA RESPONSABLE A QUE PERTENECE	FIRMAS DE LOS ASISTENTES
01	Arq. Fabricio Emmanuel Dávila Arriola Titular de la Dirección de Infraestructura	
02	Ing. Leonardo Contreras Alcaraz Titular del Depto. de Coord. Y Vinc. Administrativa	
03	Ing. Arisai Bolaños Alcauter Titular del Depto. de Estudios y Proyectos	

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

No.	Licitantes	Representante	Firma del Asistente
01	GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	ING. KARINA CECILIA BATISTA NAVA.	
02	ING. ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS	ING. ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS	
03	IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO	IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO	

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DE LA LICITACION: NAY-CEA-RE-25-24-IR



TEPIC, NAYARIT A 02 DE DICIEMBRE DE 2024

ING. GERARDO LEYVA ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PRESENTE:

CON RELACION A LA INVITACION A PARTICIPAR Y PRESENTAR
PROPUESTA PARA LA LICITACION NO. **NAY-CEA-RE-25-24-IR** REFERENTE
A LA OBRA: **"EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE POZO
PROFUNDO, ACUAFERICO SUR POZO 7, EN EL MUNICIPIO DE XALISCO,
PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC,
NAYARIT"**.

AL RESPECTO, HAGO ENTREGA DE LAS PRESUNTAS DE MI EMPRESA
PARA SER PRESENTADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE
LLEVARA A CABO EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 Y SEAN
CONTESTADAS EN DICHO EVENTO.

EN RELACIÓN AL CATALOGO DE CONCEPTOS SE LAS SIGUIENTES
ACLARACIONES:

1.- EN RELACIÓN AL CONCEPTO NO. 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 225 KVA CON
RELACIÓN DE 13 Kv/440-240, INSTALADO SOBRE REGISTRO TIPO
BTMRMTB-3 NORMAS DE CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE
MEDIA TENSION DE CFE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
MANIOBRAS, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN,
P.U.O.T.

¿ES SOLAMENTE EL TRANSFORMADOR O INCLUIR EL REGISTRO DE
CONCRETO, YA QUE EL REGISTRO VIENE CONTENPLANO EN OTRO
CONCEPTO?

2.- EN RELACIÓN AL CONCEPTO NO. 30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CABLE SUMERGIBLE DEL TIPO EP+PVC 90°C CALIBRE 3X4/0 AWG.,
INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA,
FLETES Y MANIOBRAS LOCALES.

¿ES CORRECTO CALIBRE 3x4/0?



2021

02 DIC. 2024

2027

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN
Y VINCULACIÓN ADMINISTRATIVA

3.- EN RELACIÓN AL CONCEPTO NO. 56 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 90 W PANEL SOLAR ALUMBRADO PUBLICO CON CERTIFICACIÓN CE, RoHS, COLOR LUZ BLANCO FRIÓ 6500 K, 50,000 HORAS DE VIDA CON UN ÁNGULO DE 120°, IP66 RESISTENTE AL AGUA Y A CUALQUIER CLIMA USO EXTERIOR. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

¿ES CORRECTO QUE SON DE PANEL SOLAR?

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED Y QUEDO A SUS APRECIABLES ÓRDENES.

ATENTAMENTE

GRUPO AB CONSTRUCTOR SA DE CV
ING. CARLOS BATISTA BENÍTEZ
GERENTE GENERAL

PERFORACIONES

EQUIPO DE BOMBEO

REDES DE
DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE

AFORO DE POZOS
PROFUNDOS

LIMPIEZA Y DESASOLVE
DE POZOS PROFUNDOS

TRANSFORMADORES Y
SUBESTACIONES
ELECTRICAS

VENTA Y REPARACION
DE EQUIPOS DE
CLORACION

ARRANCADORES
INTERRUPTORES
TABLEROS DE CONTROL

MOTORES ELECTRICOS
Y DE COMBUSTION
INTERNA